Ersatzteilliste

Ablufterhitzer

Vorteile

Rippenrohrschlangen, die im Luftaustritt Ihres Kühlturms eingebaut und in Reihe mit den nassen Rohrbündeln verrohrt sind, bieten Folgendes:

- verlängerter Trockenbetrieb
- geringere oder beseitigte Schwadenbildung während des Nassbetriebs
- Einsparungen bei Wasser und Wasseraufbereitung

Merkmale

Trockene Rippenrohrschlangen sind aus Kupferrohren mit gerippten Kanten und flachen Plattenlamellen aus Aluminium konstruiert. Für das freie Abfließen der Flüssigkeit und einen Betriebsdruck von maximal 10 bar gemäß PED ausgelegt. Pneumatisch abgedrückt bei 15 bar.

Möchten Sie die Schwadenbildung bei Ihrem Kühlturm verringern? Wenden Sie sich an Ihre zuständige BAC-Vertretung, um weitere Informationen zu erhalten.

Downloads

- The SERVICE EXPERT for BAC Equipment

This file has been generated from the BAC website on: 19/05/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/de/Ersatzteile/Ablufterhitzer