TSU-C/D 95-115-120-145-170-200-225

Stockage et accumulation de glace

Engineering data

REMARQUE : Ne pas utiliser pour la construction. Voir les dimensions et poids certifiés par l'usine. Les données figurant sur cette page sont celles connues à sa publication et devront être confirmées lors de l'achat du produit. Dans un souci d'amélioration du produit, les spécifications, poids et dimensions peuvent changer sans préavis.

Notes générales

1. Toutes les dimensions sont en mm. Les poids sont en kg.
2. L'appareil doit être placé sur une surface parfaitement plane.
3. H_1 = hauteur installée. Les raccords de batterie sont fermés et remplis de gaz inerte pour l'expédition et le stockage. Ajouter 130 mm pour la hauteur d'expédition.
4. La quantité de réfrigérant indiquée correspond à la quantité utile au fonctionnement du système d'alimentation par pompe de recirculation. Pour les autres systèmes d'alimentation, consulter le représentant BAC local.

Last update: 10/05/2024

TSU-C/D 95-115-120-145-170-200-225

This file has been generated from the BAC website on: 11/05/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/fr/produits/TSU-CD-95-115-120-145-170-200-225

1. Connexions de la batterie ; 2. Appoint d’eau DN50 ; 3. Trop-plein DN50 ; 4. Sortie d’eau ; 5. Entrée d’eau ; 6. Vidange DN50 ; 7. ICE LOGIC®.

This file has been generated from the BAC website on: 11/05/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/fr/produits/TSU-CD-95-115-120-145-170-200-225

Modèle	Poids d'exp. approx. (kg)	Poids en fonct. approx. (kg)	Pompe à air (kW)	Volume d'eau (l)	Volume pour tuyauterie externe (l)	Volume de la batterie d'échange (l)	R717 charge (kg)	DN connexion entrée d'eau (mm)	DN connexion sortie d'eau (mm)	H	H1	L	W
TSU-95C	2620	9440	1,1	6520	165	297	128	80+2x40	80	2160	2311	3073	1308
TSU-115C	2860	10640	1,1	7440	208	340	147	80+2x40	80	2160	2311	3683	1308
TSU-120C	2935	11055	1,1	7760	227	368	159	80+2x40	80	2160	2311	3073	1600
TSU-145C	3355	13155	1,1	9390	265	453	196	80+2x40	80	2160	2311	3683	1600
TSU-170C	3955	15335	1,1	11020	303	510	220	80+2x40	80	2160	2311	4293	1600
TSU-200C	4330	17565	1,1	12640	341	566	244	100+2x50	100	2160	2311	4877	1600
TSU-225C	4745	19660	1,1	14270	379	657	281	100+2x50	100	2160	2311	5486	1600

This file has been generated from the BAC website on: 11/05/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/fr/produits/TSU-CD-95-115-120-145-170-200-225