

Options and accessories

Posizione alternativa della pompa



La pompa di ricircolo dell'acqua può essere spostata **sull'estremità di collegamento** per ventilatori contenuti in attenuatori acustici, migliorando l'accesso per l'ispezione e la manutenzione.

Desideri spostare la pompa della tua apparecchiatura di raffreddamento? Per maggiori informazioni puoi rivolgerti al [rappresentante BAC di zona](#).